

CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE REDUTORES DE CAUDAL FICHA DE ENSAIO

REQUERENTE **SANITOP**

PRODUTO A CERTIFICAR: MARCA

MODELO **Arejador 8,3 l/min**

REF.(s) DO FABRICANTE **189806**

CÓDIGO ANQIP DO CERTIFICADO DO PRODUTO

TIPO DE PRODUTO **Redutor de torneira**

RESULTADOS DO ENSAIO ⁽¹⁾:

DATA	CAUDAL NOMINAL (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MÁX. (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MIN. (l/min)	PRESSÃO A QUE SE VERIFICA O CAUDAL NOMINAL (bar)	CAUDAL A 3 bar (l/min)
22/3	8,30	8,57	5,14	2,8 ⁽²⁾	8,57 ⁽²⁾

Observações: (2) Valor obtido por regressão.

O AUDITOR,

GRÁFICO CAUDAL – PRESSÃO

